

PROTOKÓŁ
z kontroli w zakresie budowy ochronnej

Podstawa prawna kontroli:

§ 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).

Zgodnie z „Planem Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta w Zakresie Obrony Cywilnej na rok 2020”, przedstawiciele Centrum Ratownictwa Gliwice przeprowadzili kontrolę w zakresie realizacji zagadnień obrony cywilnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach.

1. Nazwa organu administracji samorządu terytorialnego zarządzającego kontrolę:

Prezydent Miasta Gliwice – Szef Obrony Cywilnej Miasta.

2. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Centrum Ratownictwa Gliwice.

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Tomasz Koszela – kierownik ZZK CRG;

Anna Mojeścik – inspektor CRG.

4. Data kontroli:

30.06.2021 r.

5. Nazwa podmiotu kontrolowanego (urząd, jednostka organizacyjna, przedsiębiorca):

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gliwicach.

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:

Pani Beata Bednarczyk.

7. Zakres kontroli:

Sprawdzenie stanu budowy ochronnej oraz dokumentacji.

8. Opis stanu technicznego budowli ochronnej:

Podczas oględzin budowli ochronnej stwierdzono:

- wentylacja grawitacyjna nie umożliwia swobodnego przepływu powietrza,
- w części pomieszczeń w wyniku dużej wilgotności na ścianach widoczne są ślady świadczące o rozwoju grzybów i pleśni,
- instalacja elektryczna w części pomieszczeń jest niesprawna (brak oświetlenia i zasilania),
- instalacja wodno-kanalizacyjna niesprawna (sanitariaty w złym stanie technicznym),
- urządzenie filtrowentylacyjne RM-300 w złym stanie technicznym - niesprawne.

Ogólny stan budowli ochronnej jest zły, wymaga dużego nakładu finansowego, aby przystosować pomieszczenia do stanu minimalnej funkcjonalności jaką powinna spełniać budowla ochronna. Obecnie obiekt nie spełnia warunków do przebywania ludzi w razie zagrożenia.


Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- podjęcie czynności zmierzających do wyremontowania budowli lub wystąpienie z wnioskiem o skreślenie z miejskiej ewidencji budowli ochronnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono na 2-ch stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu - przed jego podpisaniem.

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

mgr Beata Bednarczyk
.....
(podpis kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby upoważnionej)

INSPEKTOR


Anna Majeściak

KIEROWNIK ZESPOŁU
Zarządzania Krzysowego

mgr Tomasz Koszela

.....
(podpisy kontrolującego)