

MP1 MEGALIGHT PLUTON N 25W 500mm PM IP44 (25,0 W)
MP2 MEGALIGHT PLUTON N 45W 1000mm PM IP44 (45,0 W)
MP3 MEGALIGHT PLUTON N 45W 1000mm PM IP65 (45,0 W)
MP4 MEGALIGHT PLUTON N 65W 1500mm PM IP44 (65,0 W)
MP5 MEGALIGHT PLUTON N 85W 2000mm PM IP44 (85,0 W)
A-No TM TECH ITECH C2 NM (oprawy)
A-No TM TECH ITECH M2 NM (oprawy)
EW1 EXIT LED 1-STR. LED, proca ciemna 1h, autotest
EW2 EXIT LED 2-STR. LED, proca ciemna 1h, autotest

Łącznik uniwersalny 1-biegunowy 16A 230V IP20 w ramce /pom. mokre IP44/

Łącznik uniwersalny 2-biegunowy 16A 230V IP20 w ramce /pom. mokre IP44/

Łącznik uniwersalny bistabilny 16A 230V IP20 w ramce /pom. mokre IP44/

UWAGA!
W miejscach przejść kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować przepusty kablowe pożarowe.
Odporność ogniowej przepustu dostosować do klasy odporności ogniowej ściany.
Na przepusty kablowe należy zastosować zaprawę ogniochronną np. f-my HILTI. W czasie montażu przepustów kablowych ogniodpornych należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta.

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

431-111-43-41
44-100 Gliwice ul. Perkoza 11/7
tel. 775 35 85

OBIEKT: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 44-100 Gliwice ul. Kilińskiego 1
wg. Umowy nr ZSP1.073.1.2016

TYTUŁ: Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku ZSP nr 1 przy ul. Kilińskiego 1 w Gliwicach

PRZEDMIOT: Plan instalacji oświetlenia poz. 1 piętra

		Opracował mgr inż. Bogusław SZPETMAN	Sprawdził inż. Edward MOROZ
BRANZA	FAZA	DATA	SKALA
Elektryczna	PTBW	04.2020	1:100

Nr. RYS. **E01 - 07 z 08**

projektowanie rozwój techniczny

inwest